

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 428 / STNMT-TNN

Điện Biên, ngày 14 tháng 5 năm 2019

V/v tham gia ý kiến đối với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du thủy điện Nậm Hóa 1 năm 2019.

Kính gửi: Sở Công thương

Thực hiện văn bản số 1123/UBND-KT ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tham gia ý kiến đối với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Nậm Hóa 1 năm 2019. Sau khi xem xét, nghiên cứu hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tham gia như sau:

1. Về cơ bản nhất trí với nội dung của Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập thủy điện Nậm Hóa 1 năm 2019.

2. Ý kiến tham gia cụ thể

a) Phần I Khái quát về chủ đầu tư và công trình

- Phần căn cứ lập phương án đề nghị bổ sung:

+ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

+ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

+ Luật tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013;

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016;

b) Phần II Điều kiện tự nhiên và các dạng thiên tai có thể xảy ra trong khu vực:

- Mục 2.1.4 Đặc điểm khí hậu (Trang 4): Đề nghị bổ sung dữ liệu khí tượng thủy văn thuộc trạm Pha Đin (xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) làm cơ sở tính toán các thông số đặc trưng lưu vực.

- Mục 1.2 Đặc điểm và tình hình thiên tai trên địa bàn (Trang 6):

+ Xem lại phần đánh số tại mục lục.

+ Đề nghị cập nhật đặc điểm, tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất diễn ra trên địa bàn khu vực dự án.

- Bổ sung các khu vực có khả năng cao xảy ra sạt trượt đất đá theo nội dung của Bộ sản phẩm được Bộ Tài nguyên và môi trường bàn giao cho các tỉnh trong đó có tỉnh Sơn La.

c) Phần III Khái quát về vùng hạ du đập

- Mục 3.2 Đặc điểm địa hình vùng hạ du (trang 8): Đề nghị bổ sung phần diện tích canh tác bị ảnh hưởng dọc theo hai bên bờ suối.

- Mục 3.3. Đặc điểm và dân cư: Đề nghị bổ sung cụ thể số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng ứng bởi lũ ứng với tần suất kiểm tra.

- Mục 3.4. Những công trình hiện hữu có thể bị ảnh hưởng: Đề nghị bổ sung phương án khắc phục sự cố khi các taluy âm và dương của tuyến đường tỉnh 108 bị sạt lở ứng với tình huống lũ kiểm tra.

- Chỉnh sửa lỗi văn bản: ảnh-> ảnh (trang 8).

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du thủy điện Nậm Hóa 1 năm 2019 gửi Sở Công thương tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngôn Ngọc Khuê