

Số 24/STNMT-TNN
V/v tham gia ý kiến vào Phương án
bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son.

Điện Biên, ngày 25 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Sở Công thương

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 368/SCT-KTATMT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Sở Công thương về việc tham gia ý kiến vào Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son. Sau khi nghiên cứu Phương án, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Về bố cục:

- Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son của Công ty Cổ phần Power Electric đã được xây dựng theo hướng dẫn tại Điều 23 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định việc Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

2. Về nội dung:

- Thủy điện Na Son có thông số chiều cao đập chính là 11m và dung tích hồ chứa là 120.000 m³ nên theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thì công trình thủy điện Na Son không thuộc các trường hợp phải cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện.

- Dung tích hồ chứa của công trình thủy điện Na Son là 120.000 m³ do đó theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước thì hồ chứa thủy điện Na Son không phải thực hiện việc cấm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Tại mục 3. Chế độ báo cáo, kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất: Đề nghị xây dựng theo các phần: Chế độ quan trắc khí tượng thủy văn; chế độ báo cáo chi tiết với lãnh đạo công ty, với các cấp có thẩm quyền như: Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường...; chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất. Để đảm bảo hiệu quả trong việc quản lý an toàn hồ, đập và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn.

- Tại mục 10. Trách nhiệm của chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa nước, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan: Đề nghị bổ

sung trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện Na Son gửi Sở Công thương tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TNN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Ngôn Ngọc Khuê